

永和河调蓄区防汛应急响应要求

响应级别	触发条件	关键行动
IV级（蓝）	暴雨蓝色预警/ 轻度干旱	巡查堤防/清理排水口，听从当地三防指挥机构的指挥腾空库容，启用移动灌溉设备保植被。
III级（黄）或 新塘镇启动防 暴雨四级响应	24h 降 雨 $\geq$ 50mm/ 东 江 水 位达警线	转移低洼区人员，预置抽水泵，暂停游客入园并通知游客做好离园准备，关闭户外游乐设施，检查排水系统，通知商户做好防洪准备。
II级（橙）或 新塘镇启动防 暴雨三级响应	24h 降 雨 $\geq$ 100mm/ 台 风 黄 色预警	管理人员听从指令打开水闸，把河涌涝水放进调蓄湖，待雨停后，河涌处于低水位时，再腾空库容。同时“三人小组”现场指挥强排内涝，关闭园区，通过广播、短信及人工巡查方式提醒游客按照工作人员安排，有序迅速离园。
I级（红）或 新塘镇启动防 暴雨二级响应	24h 降 雨 $\geq$ 150mm/ 风 暴 潮 红色预警	全园停业，启动全面应急响应，通过无人机、广播和人工巡查的方式引导来不及离园游客向指定高地或建筑二层转移。