广州市增城区科教城小学体育馆出租项目装修投入软硬件设备要求明细

| 编号 | 设备类型 | 主要设备技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气能恒温泳池恒温热泵 | 1、制热量：≥117.3KW，制热：COP5.1W/W,<br>2、制热定额输入功率：23KW，<br>3、定额电流：45A,最大电流：62A<br>4、循环式加热出水温度最高：43℃，<br>5、(钛合金)换热器,循环水流22m3/h,无线远程集控。<br>6、▲具备远程开关功能，提供相应小程序或操作界面截图。<br>7、▲提供生产商有效期内的全国工业产品生产许可证<br>8、▲提供生产商有效期内的国家强制性产品认证证书。<br>9、▲提供生产商建筑业企业资质证书。<br>10、▲提供生产商有效期内的安全生产许可证。 |
| 2 | 不锈钢双层保温水箱 | 1、5T双层保温水箱。<br>2、外胆304不锈钢，中间聚胺脂发泡保温厚度50mm，<br>3、配10#国标镀锌槽钢底座，水箱缝焊工艺要求采用压电阻缝焊，水箱应设检修口、检修梯、排污口、液位控制口等设施功能。<br>4、▲水箱需提供生产商省级或以上疾病预防控制中心检测报告<br>5、▲水箱需提供生产商取得卫生许可批件（省级或以上卫生健康委员会出具）<br>6、▲提供水箱结构的实用新型专利证书。 |
| 3 | 门禁安全管理平台 | 人脸识别平板、智能闸机设备结合使用，人脸信息作为进出的唯一凭证，集大数据、高效率为一体，支持1:1人脸比对、陌生访客预警、进出权限及时间控制等功能，人脸识别后可抓取进、出的现场图像，出入的时间、照片等信息，也会推送给客户，亦可通过后台管理系统统计进出的大数据。<br>▲所用门禁管理平台需提供，信息系统安全等级保护备案证明<br>▲所用门禁管理平台需提供中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书 |